

PRÜFZEUGNIS

489 1206 105

Prüfungen gemäß EN 489:2009

für

eine geschweißte Muffenrohrverbindung für Mantelrohrdurchmesser 560 mm

Typ „INDUCON“

Auftrag von

BRUGG / GERMAN PIPE GmbH

Prüfmaterial Nr. 3483:

Muffenverbindung Typ „INDUCON“

auf DN 400/560 mm

Prüfbericht 1068_5012:

Im Juni 2012 wurden für eine geschweißte Muffenverbindung die folgenden Prüfungen gemäß der europäischen Norm EN 489:2009 im FFI durchgeführt:


Prüfung der Wasserundurchlässigkeit und der Spannungsrissbeständigkeit

Die Prüfungen sind bestanden.

Hemmingen, den 08.06.2012


Dipl.-Ing. Thomas Grage
Geschäftsführer

**FFI** FERNWÄRME
FORSCHUNGSINSTITUT
GmbH
Max-von-Laue-Str. 23
30966 Hemmingen
+49 511 94370 0
www.fernwaerme.de


Dipl.-Ing. Jens Tödter
Projektleiter